

Beantwoording Schriftelijke vraag Noodaggregaat Wehe-den Hoorn

Van: Dagelijks Bestuur

d.d.: 16 juli 2021

Onderwerp: Noodaggregaat Wehe-den Hoorn - Water Natuurlijk (Titus Franzen)

Vraag 1

Worden alle aggregaten bij de zuiveringen en gemalen regelmatig getest op calamiteiten? (bij extreem weer zoals in Limburg moet je toch op je materiaal kunnen vertrouwen, ook bij stroomuitval)

Antwoord 1

Zuiveringen:

- Onze zuiveringen en rioolgemalen hebben geen noodaggregaten;
- In het geval van de zuivering bij Wehe-Den Hoorn ging het om een onderdeel dat vergelijkbaar is met een batterij, wat in de berichtgeving noodstroomvoorziening is geworden;
- Deze batterij moet zorgen dat er bij stroomuitval nog wel een signaal naar de besturing gestuurd wordt dat de stroom is weggefallen, zodat dit op de pieper van de storingsdienst komt;
- Uiteindelijk bleek later, na het bezoek van de leverancier, dat dit niet de oorzaak was. De oorzaak is nog niet met zekerheid achterhaald, maar zat waarschijnlijk in een falende lokale 'computer';
- De log-files van de computer worden naar Zweden opgestuurd om de fout te achterhalen;
- Ook hebben we een offerte opgevraagd bij onze software leverancier, om een check in te bouwen zodat er ook een signaal naar de pieper gaat als er een lokale 'computer' wegvalt.

Oppervlaktewater objecten:

- Oppervlaktewatergemalen hebben een aansluiting voor het plaatsen van een noodaggregaat.
- Gemaal Spijksterpompen en gemaal Noordpolderzijl hebben een noodaggregaat om de kering te kunnen sluiten bij stroomuitval.
- Gemaal De Drie Delfzijlen heeft een noodaggregaat om de kering te sluiten en de dieselpompen te laten functioneren bij stroomuitval.
- Gemalen de Waterwolf en HD. Louwes hebben een noodaggregaat om de dieselpompen te laten functioneren bij stroomuitval.
- R.J. Cleveringsluizen heeft een noodaggregaat om het spuicomplex te bedienen bij stroomuitval.
- De noodaggregaten worden 2 keer per jaar getest.